

ZÁRUČNÍ LIST

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY 25 LET NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ SYSTÉMU KiiPtherm

ČÍSLO ZÁRUČNÍHO LISTU

KIIP a.s.

V Ráji 575, 530 02 Pardubice | IČ: 04881338 | DIČ: CZ04881338

www.kiip.cz | info@kiip.cz

poskytuje záruku 25 let na veškeré škody způsobené prokazatelnou vadou materiálu po dobu záruky od termínu prodeje komponent za předpokladu níže uvedených podmínek. Záruka se vztahuje na veškeré komponenty podlahového vytápění značky KiiPtherm, které jsou trvale zalité v betonové, příp. anhydritové topné desce (systémová deska s fólií, systémová rohož, trubka, chránička, dilatace).

INVESTOR

Jméno/společnost:

Ulice: č.p.: PSČ: Obec:

Katastrální území: Parcel. číslo:

Datum realizace:

REALIZAČNÍ FIRMA

Jméno/společnost:

Ulice: č.p.: PSČ: Obec:

IČ: DIČ:

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- bude použit kompletní systém podlahového vytápění KiiPtherm;
- montáž provede firma certifikovaná pro montáže systémů podlahového vytápění;
- v případě montáže necertifikovanou montážní firmou provede obchodní zástupce dodavatele systému, kontrolu instalace podlahového systému před jeho zalitím a dodržení zásad správné montáže potvrdí do Záručního listu;
- pro poskytnutí prodoužené záruky nesmí být v systému topných smyček umístěných v topné desce použit žádný spoj na trubce;
- před zalitím systému podlahového vytápění bude provedena tlaková zkouška systému a vystaven Protokol o tlakové zkoušce dle ČSN EN 1264-4;
- do třiceti dnů od zalití systému bude provedena topná zkouška a vystaven Protokol o provedení topné zkoušky dle ČSN EN 1264-4;
- systém podlahového vytápění bude proveden v souladu s normou ČSN EN 1264 a za dodržení zásad správné montáže podlahového vytápění;
- pro uznání prodoužené záruky 25 let je potřeba doložit Protokol o tlakové zkoušce, Protokol o topné zkoušce a kompletní fotodokumentaci instalace podlahového vytápění;
- fotodokumentace musí obsahovat fotografie všech místností, přechodů mezi místnostmi a přes dilatace (opatřené chráničkou), připojení k rozdělovači;
- uvedené protokoly o tlakové a topné zkoušce a fotodokumentaci zaslat na zaruka@kiip.cz;
- teplotonosná kapalina musí splňovat hodnoty dle níže uvedené tabulky:

Parametry	Jednotky	Požadované hodnoty	Možné problémy topného systému v případě překročení daných hodnot
PH		6,8–8,0	Koroze systému a inkrustace
Elektrická vodivost	mS/m při 25 °C	< 10	Koroze systému a inkrustace
Chloridy	mg Cl/l	< 25	Koroze systému
Sulfáty	mg SO ₄ ²⁻ /l	< 25	Koroze systému
Tvrdost	mmol/l	< 1,5	Inkrustace
Železo	mg Fe/l	< 0,2	Koroze systému a inkrustace
Měď	mg Cu/l	< 0,1	Koroze systému
Amonný iont	mg NH ₄ ⁺ /l	< 0,5	Koroze systému

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- na mechanické poškození vzniklé po montáži a předání systému k betonáři nebo lití anhydritu;
- na komponenty podlahového vytápění, které nejsou umístěny v topné desce (rozdělovače a jejich příslušenství, skříň k rozdělovačům a regulační elektronika).

Při nedodržení některé z výše uvedených záručních podmínek zaniká nárok na prodouženou záruku 25 let (na komponenty zalité v topné desce) a platí záruka dle NOZ.

Montáž provedl:

Za společnost KIIP a.s. Ing. Martin Jošt, předseda představenstva

V dne

V Pardubicích dne